



Prefeitura de Jacareí
Gabinete do Prefeito

Ofício n.º 226/2018-GP

PROTOCOLO N.º 479	TIPO: A
DATA 14/05/18	ASS: [assinatura]
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ	

Jacareí, 09 de maio de 2018.

Excelentíssima Senhora Presidente:

Em atendimento ao Ofício n. 45/5/2018-CMP, dessa Casa Legislativa, datado de 03 de maio de 2018, recebido nesta Prefeitura no dia 03 de maio de 2018, referente ao Pedido de Informações n.º 77/18, de autoria da Vereadora Lucimar Ponciano, venho prestar as seguintes informações:

1. Sim. O SAAE realiza o registro de abastecimento de água por meio do sistema de telemetria, que gera um banco de dados com registros diários dos níveis dos reservatórios de água da cidade.

Cumprе ressaltar que no período entre 20/04/2018 a 22/04/2018 o abastecimento de todo o Município foi afetado devido à baixa vazão de água do Rio Paraíba, impactando diretamente no nível do reservatório do Jardim Paraíso que abastece o bairro Cidade Salvador.

2. O problema já foi sanado com as seguintes ações: inicialmente foi realizada uma obra de rebaixamento do canal de captação de água para adequar o sistema existente do SAAE aos baixos níveis de vazão do rio. Posteriormente foram ligadas 8 (oito) novas bombas para reforçar o volume de entrada de água no canal de captação além da aquisição de mais 2 (duas) novas bombas de captação, retirada de sedimentos do fundo do canal do rio e limpeza dos crivos das bombas.



Prefeitura de Jacareí
Gabinete do Prefeito

3. Conforme respondido anteriormente o problema já foi sanado e juntamente com a Agência da Bacia do Paraíba do Sul foram realizadas as adequações da vazão do rio e os níveis dos reservatórios da cidade encontram-se normalizados.

Atenciosamente,

IZAIAS JOSE DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí

WILLDSON MENDES STAHN
Secretário Adjunto de Governo

A Sua Excelência a Senhora
LUCIMAR PONCIANO
Presidente da Câmara Municipal de Jacareí – SP