



Prefeitura de Jacareí
Gabinete do Prefeito

Ofício nº 107/2022 – GP

Jacareí, 28 de março de 2022.

À Vossa Excelência o Senhor
Presidente Paulo Ferreira da Silva
(Paulinho dos Condutores)
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Jacareí

CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ
PROCOLO GERAL Nº <u>273</u>
DATA <u>01/04/2022</u>
<i>Paulo Kim</i>
FUNCIONÁRIO

Assunto: Pedido de Informação nº 41/2022

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em atendimento ao Ofício nº 93/2022-CMJ-SecLeg, dessa Casa Legislativa, datado de 18 de março de 2022, recebido nesta Prefeitura no dia 18 de março de 2022, referente ao Pedido de Informações nº 41/2022, de autoria do vereador Hernani Barreto, venho prestar as seguintes informações:

Segue Ofício nº 315/2022/Presidência SAAE expedido pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE a fim de responder aos questionamentos apresentados.

Respeitosamente,

IZAIAS JOSÉ DE SANTANA

Prefeito do Município de Jacareí

PATRÍCIA VIEIRA JULIANI

Chefe de Gabinete



Jacareí, 22 de março de 2022

Ofício nº 315/2022/Presidência SAAE

Ref. Pedido de Informações 41/2022 – vazamento de esgoto Estrada Galdino Teodoro de Resende e Jardim Panorama (atrás do LEV)

Prezado Thiago Siqueira – Diretor do Gabinete do Prefeito

Em atenção ao **Pedido de Informações nº 41/2022**, oriundo da Câmara Municipal de Jacareí, o qual versa sobre vazamento de esgoto na Estrada Galdino Teodoro de Resende, conforme apurado pela Diretoria de Operações e Manutenção temos a informar:

1. É de conhecimento dessa Administração Municipal os vazamentos de esgoto nas áreas citadas acima? Ainda permanecem?

Houve ocorrências de vazamentos atípicos no local em questão. Não há vazamentos no momento, foram sanados.

2. O que acarretou os mencionados transtornos apontados neste documento? Favor detalhar.

Os mencionados vazamentos, pontuais, decorreram de obstrução da rede coletora de esgoto em razão de lançamento indevido de lixo (cotonetes, preservativos, terra, etc) por parte de terceiros na rede pública.

3. Quais providências serão tomadas a curto, médio e longo prazo? Favor detalhar.

Quanto às providências, informamos que, a desobstrução da rede na Estrada Galdino Teodoro de Resende, próximo ao número 632, no bairro Jardim Panorama, foi executado em 04/03/2022 e 21/03/2022, conforme OS-2022/10789 e 2022/12141 e na Av. Gilda Parente Grecco, Altos de Santana II, área verde que fica atrás do LEV (Local de entrega Voluntária), foi executado em 19/03/2022, conforme OS-2022/11897 (OSs anexas).

À médio e longo prazo, asseveramos que, embora as ocorrências narradas tenham acontecido de forma atípica e por mau uso da rede por terceiros, o



SAAE reforçará o cronograma de limpeza preventiva dos trechos das redes e PV's (poços de visita) onde houve o extravasamento, visando evitar que o fato se repita.

Renovamos nossos votos de estima e consideração e permanecemos à disposição.

NELSON GONÇALVES PRIANTI JUNIOR

Presidente do SAAE

Data Emissão: 22/03/2022

Nº OS: 2022/10789

Logradouro: 8022 - EST GALDINO T DE REZENDE- PANORAMA

Nº Imóvel: 632

Logradouro: -

Data Solicitação **Serviço**
Observação
Data Execução **Equipe**
Resultado

03/03/2022 16:19 200004 - VAZAMENTO DE ESGOTO NA RUA

Vaz de esgoto na rua de terra.

04/03/2022 200021 - K1000

PV CHEIO P/ ALTA PRESSAO - MAURILIO

04/03/2022 11:00 399 - DESOBSTRUÇÃO REDE ESGOTO(ALTA PRESSÃO)

PV CHEIO DE TERRA P/ ALTA PRESSAO - MAURILIO

04/03/2022 200022 - ALTA PRESSÃO

EXEC LIMPEZA DA REDE + 3 PV'S - FLAVIO (GIBELO)

Data Emissão: 22/03/2022 01:27:27 PM

O.S. NOME / E-mail ENDEREÇO PRIORIDADE SITUAÇÃO RECLAMAÇÃO OBSERVAÇÃO	SOLICITAÇÃO TIPO EQUIPE DATA EXECUÇÃO	SOLICITAÇÃO DISTRITO EXECUTANTE SERVIÇO SOLICITADO	MATRÍCULA TELEFONES COMPLEMENTO	NUMERO HD	PRAZO CLIENTE DIAS ATRASO BAIRRO LOCALIZAÇÃO DO LOTE DATA PROGRAMAÇÃO	PRAZO DISTRITO DIAS ATRASO
2022 / 12141 Antonio Carlos 13112 - EST GALDINO T REZENDE- PORTO VELHO. 660 3 BAIXADA	10/03/2022 08:54 AM E1 10/03/2022	FELIPE ANDRÉ D.O : 152 200004 - VAZ ESG. RUA	12930858944 -		14/03/2022 0 ESTANCIA PORTO VELHO 00-000-00000-000000 10/03/2022	11/03/2022 0
vazamento de esgoto no PV - vaz.muito - forte odor						
2022 / 12141 Antonio Carlos 13112 - EST GALDINO T REZENDE- PORTO VELHO. 660 1 BAIXADA	10/03/2022 03:55 PM E1 21/03/2022	FLAVIO DE MO D.O : 152 200006 - AFUND. PAV. C/ VAZ E	12930858944 -		11/03/2022 10 ESTANCIA PORTO VELHO 00-000-00000-000000 21/03/2022	11/03/2022 10
desobstruido pv, p/ manut esg saida do pv quebrada - Agnaldo						

Data Emissão: 22/03/2022

Nº OS: 2022/11897

Logradouro: 14069 - AV GILDA PARENTE GRECCO AV.E

Nº Imóvel: 0

Logradouro: Atras do LEV

Data Solicitação **Serviço**

Observação

Data Execução **Equipe**

Resultado

09/03/2022 10:29 200004 - VAZAMENTO DE ESGOTO NA RUA

Vazamento de esgoto numa área verde no Jardim Altos de Santana, atrás dp LEV.

09/03/2022 200021 - K1000

p/ alta-pressão R. FRANCISCO LEITE JR - PV NO FINAL DA RUA - Agnaldo

09/03/2022 17:14 399 - DESOBSTRUÇÃO REDE ESGOTO(ALTA PRESSÃO)

p/ alta-pressão R. FRANCISCO LEITE JR - PV NO FINAL DA RUA - Agnaldo

19/03/2022 200022 - ALTA PRESSÃO

desobstruido rede - Alexandre

19/03/2022 16:58 200008 - PV / CAIXA RG - QUEBRADO/AFUNDADO

COLOCAR TAMPÃO E CHUMBAR - R. FRANCISCO LEITE DA SILVA JR. FINAL DA RUA - AREA VERDE - URGENTE

- ALEXANDRE S. NETO

20/03/2022 200035 - PEDREIROS

exec troca tampão de esg - Beltrão