

Secretaria Legislativa

De: Thais Macedo Durães <tagostinho@isactEEP.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 27 de junho de 2022 08:42
Para: legislativo@jacarei.sp.leg.br; rita@jacarei.sp.leg.br
Cc: Henrique Guilherme Nogueira Mota; Junio Cesar Bussioli; Marjorie Merida Chiesa; Eric Tadao Pagani Fukai; Aislan Andrade Torres; Vildai Borges de Souza; Gestão de Faixas
Assunto: Encaminha Requerimento nº 257/2022 à ISA CTEEP
Anexos: CT_TT 928_22 - Requerimento N 257_2022 Camara Municipal de Jacareí.doc.pdf

Prezados, bom dia!

Segue carta resposta em anexo.

Atenciosamente!

Thais Macedo

Centro de Serviços Compartilhados – Serviços Administrativos

Tel.: +55 (11) 4528-8040

Cel: (11) 9 8726-9248



De: Secretaria Legislativa <legislativo@jacarei.sp.leg.br>

Enviada em: sexta-feira, 27 de maio de 2022 15:49

Para: Luiz Fernando Justo <jjusto@isactEEP.com.br>; Alexandre de Souza Aguiar <AAGUIAR@isactEEP.com.br>; Vildai Borges de Souza <vbsouza@isactEEP.com.br>; Elaine Cristina Dos Santos <elsantos@isactEEP.com.br>; Interferência Regional TT <interferenciaregionaltt@isactEEP.com.br>

Cc: 3 Of Secretaria - Rita <rita@jacarei.sp.leg.br>

Assunto: Encaminha Requerimento nº 257/2022 à ISA CTEEP

Prioridade: Alta

REMETENTE EXTERNO

Atenção! Este e-mail foi enviado por um remetente externo. Caso não conheça o remetente ou desconfie do e-mail não abra os arquivos. Abra um chamado via Portal do Service Desk reportando o e-mail suspeito.



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP
PALÁCIO DA LIBERDADE

Jacareí, 27 de maio de 2022

À
ISA CTEEP – COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA

Rua Casa do Ator, 1155
CEP 04546-004 - São Paulo / SP

Ref.: *Requerimento nº 257/2022, de autoria do Vereador Abner.*

Senhores,

Por ordem do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Jacareí, encaminho cópia do requerimento supramencionado.

Por fim, agradeço pela atenção que haverá de ser conferida à demanda da Edilidade.

Atenciosamente,

Felipe Santos de Lima
Secretário-Diretor Legislativo
Câmara Municipal de Jacareí
(12) 3955-2259
Ref. interna: Ofício 0244.2022-CMJ.e



Taubaté, 31 de maio de 2022

CT/TT/928/2022

Câmara Municipal de Jacareí - SP
Palácio da Liberdade
Praça dos Três Poderes, 74
CEP: 12327-901
Jacareí / SP

REF.: REQUERIMENTO N° 257/2022

Prezados(as) Senhores(as),

A **ISA CTEEP – COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA (“ISA CTEEP”)**, com sede na Avenida das Nações Unidas, 14.171 – Torre Crystal 6º, São Paulo – SP, CEP 04794-000, inscrita no CNPJ/MF sob o número 02.998.611/0001-04, empresa concessionária de serviço público de transmissão de energia elétrica, neste ato, vem, perante Vossa Senhoria reportar ao Requerimento N° 257/2022, solicitando construção de mureta e calçada nos terrenos situados na Rua José Conceição Barreiros e Rua Sassari, no Residencial Santa Paula, no qual identificamos a LT 230 kV Itapeti – São Jose dos Campos entre as estruturas T.093 e T.094, município de Jacareí – SP.

Sobre o assunto informamos que, acusamos o recebimento e realizamos inspeção no local indicado, e identificamos arruamentos cruzando a faixa de segurança de linha de transmissão de energia elétrica, e diante do exposto, solicitamos que apresente o Termo de Autorização da Companhia referente aos arruamentos:

Rua José Vicente - Bairro Residencial Santa Paula;
Rua José Conceição Barreiros - Bairro Residencial Santa Paula.

Caso não seja apresentado, solicitamos que os arruamentos sejam regularizados sendo apresentado a seguinte documentação.

A apresentação da documentação solicitada não dá o direito à anuência, eles servirão como subsídios para análise do que foi solicitado.

A ISA CTEEP se reserva ao direito de solicitar adequação da documentação apresentada, bem como outros documentos caso entenda necessário. Carta de requerimento contendo as seguintes informações:

- Motivo da solicitação de análise de projeto;
- Material utilizado;
- Projeto em planta e perfil do levantamento topográfico atualizado (originais e assinadas pelas partes com firmas reconhecidas das assinaturas dos proprietários e do responsável técnico), sendo que uma das vias será retida para arquivo. Enviar também a mesma planta georreferenciada em formato DWG;
- Desenho de planta, eixo da linha de transmissão, distância entre a travessia em relação a torre mais próxima da ISACTEEP e demais concessionárias envolvidas, limites da faixa de domínio e demais informações relevantes;
- Desenho de perfil (corte), indicando a travessia, cota dos cabos condutores das linhas de transmissão em relação ao ponto de travessia, deverá ser anotado também data, horário e temperatura ambiente no momento do levantamento;



- Memoriais descritivos devidamente assinados com firmas reconhecidas, sendo que uma das vias será retida para arquivo;
- Indicação do número das torres existentes e identificação da Linha de transmissão;
- As plantas deverão conter pelo menos um ponto georreferenciado ou a inserção do imóvel objeto da análise de interferência na área do município, ou em imagem parcial do Google Earth;
- A análise do projeto terá um custo, a ser determinado em função do tempo, recursos necessários e fiscalização da implementação do projeto;
- A carta de requerimento deverá ser assinada pelo proprietário e responsável técnico com o respectivo número no CREA. Contendo em anexo cópia da ART, devidamente preenchida e quitada;

E-mail para enviar documentação:

interferenciaregionaltt@isactEEP.com.br

Sobre a limpeza no local, realizamos periodicamente a limpeza na faixa de segurança de linha de transmissão e no local indicado, foram realizadas limpeza em 21/04/2022.

Para esclarecimentos adicionais poderá ser contatado no Departamento Regional Taubaté, Engº Henrique Guilherme Nogueira Mota, tel. 012-3609-1504 ou Engº Junio Cesar Bussioli, tel. 012-3609-1506.

Atenciosamente,

Marcelo Batista

Eng.º Marcelo Batista
Gerente do Departamento Regional Taubaté

C/c: TTXL