



Prefeitura de Jacareí
Gabinete do Prefeito

Ofício nº 173/2024 - GP

Jacareí, 23 de abril de 2024.

À Vossa Excelência o Senhor
Presidente Abner Rodrigues de Moraes Rosa
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Jacareí

Assunto: **Pedido de Informação nº 73/2024**

CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ
PROTOCOLO GERAL Nº <u>447</u>
DATA <u>03/05/2024</u>

FUNCIÓNÁRIO

Excelentíssimo Senhor Presidente,


Em atendimento ao Ofício nº 156/2024-CMJ, dessa Casa Legislativa, datado de 18 de abril de 2024, recebido nesta Prefeitura no dia 19 de abril de 2024, referente ao Pedido de Informações nº 73/2024, de autoria do vereador Hernani Barreto, venho prestar as seguintes informações:

Segue o Memorando nº 142/2024 – DOV/SIEM expedido pela Secretaria de Infraestrutura Municipal, a fim de responder aos questionamentos apresentados.

Respeitosamente,


IZAIAS JOSÉ DE SANTANA

Prefeito do Município de Jacareí


ALEXSANDRO QUADROS DA ROCHA

Chefe de Gabinete



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Infraestrutura Municipal

Jacareí, 23 de abril de 2024.

Memorando nº 142/2024 – DOV/SIEM

Ao Gabinete do Prefeito

REF.- PEDIDO DE INFORMAÇÕES nº 73/2024 – Vereador Hernani Barreto

Requer informações quanto à pavimentação da Viela Joaquim Narcísio Ramos, localizada na Rua João Américo, no Centro.

Em atenção à solicitação do Vereador Hernani Barreto, passamos a informar:

1. Os serviços executados na Viela Joaquim Narcísio Ramos foram concluídos? Favor detalhar separadamente o que exatamente foi feito no local.

Resposta: Sim. No local foi aplicada camada asfáltica quente com acabamento realizado por placa vibratória.

2. Por qual razão a camada asfáltica apresentou falhas? Favor justificar.


Resposta: O Departamento de Obras Viárias/SIEM esclarece que a camada asfáltica não apresentou falhas. Em vistoria ao local, constatamos que a camada asfáltica no local apontado no Pedido de Informação se soltou por razões desconhecidas; Importante registrar, que o serviço de aplicação de camada asfáltica requer um tempo de cura, uma vez que é utilizado material quente. Como possíveis causas de desprendimento (pontual) podemos citar: água proveniente dos imóveis, transitar com veículo, antes da superfície secar.

3. Essa Administração Municipal pretende retornar ao local para fazer o devido reparo? Favor enviar cronograma e informar prazos.

Resposta: Sim. O refazimento do serviço foi realizado em 19/04/2024.

4. Dentro do cronograma de trabalhos dessa gestão, existem ainda projetos para a mencionada localidade? Favor detalhar.

Resposta: Prejudicado.


JOÃO DIVINO AMARO
Diretor de Departamento – DOV/SIEM


ANTÔNIO ROBERTO MARTINS
Secretário