

Legenda de condutos
Elétrica
Teto
Alta
Média
Baixa
Piso
Forro

Legenda de símbolos	
AC 12	2P+T 20 A - alta para condicionador de ar 12000 BTU
AC 18	2P+T 20 A - alta para condicionador de ar 18000 BTU
AC 36	2P+T 20 A - alta para condicionador de ar 36000 BTU
AC 9	2P+T 20 A - alta para condicionador de ar 9000 BTU
ACL	2P+T 20 A - média Autoclave
RX	2P+T 20 A - média Raio-X
COM	Compressor
	Caixa de passagem 100x100x80 a 2,80 do piso
	Caixa de passagem 130x130x82 no piso
	Campainha cigarra a 1,20m do piso
	Condulete C - Tomada no piso
	Condulete com tampa cega
	Entrada de serviço
	Fotocélula
	Interruptor paralelo 1 tecla a 1,20m do piso
	Interruptor simples 1 tecla a 1,20m do piso
	Interruptor simples ventilador 1 tecla a 1,20m do piso
	Luminária Embutir LED Linear 32W
	Placa 2"x4" - exaustor
	Pulsador campainha a 1,20m do piso
	Quadro de distribuição Metálico de Sobrepor
	Quadro de medição
	Refletor LED 100W
	Tomada alta 2P+T 20A a 1,80m do piso
	Tomada alta 2P+T 20A para ventilador a 1,80m do piso
CHU	Tomada alta Chuveiro a 2m do piso
	Tomada baixa 2P+T 20A a 0,30m do piso
	Tomada baixa 2P+T 20A x2 a 0,30m do piso
	Tomada com luminária de emergência - teto
	Tomada média 2P+T 20A a 1,20m do piso
LP	Tomada média Lava-Pés
	Ventokit

Legenda de fiação	
1	14
2	15
3	16
4	17
5	18
6	19
7	20
8	21
9	22
10	23
11	24
12	25
13	26

NOTAS:

(1) - Cabos elétricos no interior da edificação serão do tipo

Cabo Isolado - PVC 70° - 450 / 750V - NBR 13248 - Não Halogenado;

(2) - O cabo neutro não poderá ser ligado ao cabo terra após o barramento dos quadros;

(3) - Eletrodutos serão de secção mínima de 3/4";

(4) - As luminárias instaladas ao tempo deverão possuir grau de proteção IP-56 para evitar o acionamento do dispositivo de proteção diferencial residual - DR;

(5) - Após a execução a empresa deverá fornecer o projeto "as built".

(6) - A tensão elétrica considerada no projeto é trifásica 220V/127V.

NORMAS PARA PROJETOS ELÉTRICOS:

NBR5410 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO.

NBR 13570- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM LOCAIS DE AFLUÊNCIA DE PÚBLICO- REQUISITOS ESPECÍFICOS

NR 10- SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE

REV	RESPONSÁVEL	DATA	DESCRIÇÃO
R00	RICARDO	03/10/2025	EMISSÃO INICIAL

PROJETO:
UMSF
BANDEIRA BRANCA

ENDEREÇO:
Rua Luis Gonzaga Rosa da Silva, 727, Bandeira Branca - Jacareí

DISCIPLINA:
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

TÍTULO DO DESENHO:
PLANTA COM CIRCUITOS TERMINAIS E DE DISTRIBUIÇÃO

FASE DO PROJETO:
EXECUTIVO

FOLHA: 02/04

REVISÃO: R00

SOLICITANTE:
SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ — CNPJ: 46.694.139/0001-83

PREFEITURA DE JACAREÍ
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E ZELADORIA URBANA
DIRETORIA DE PROJETOS E URBANISMO

SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E ZELADORIA URBANA	SECRETÁRIO ADJUNTO DE PLANEJAMENTO	DIRETORA DE PROJETOS E URBANISMO
ROGÉRIO COSTA MANSO	CLÁUDIA CIAPPINA ROLDÃO	

RESPONSÁVEL TÉCNICO / AUTOR
RICARDO AMILTON DA SILVA
CAU/CREA: 5070811572
RRT/ART:

RICARDO AMILTON DA SILVA:39411772153 — Assinado digitalmente por RICARDO AMILTON DA SILVA:39411772153 — Dados: 2025.10.03 10:20:20 -03'00'

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ, E SUA REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL É PERMITIDA DESDE QUE O CONTEÚDO ORIGINAL SEJA MANTIDO.
OS DIREITOS AUTORAIS DESTE PROJETO PERTENCEM AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS NOS TERMOS DA LEI Nº 9.610 DE 19/02/1998.

FOLHA A0=841 x 1189 mm | **ARQUIVO CAD:** UMSF-BANDEIRA-BRANCA-ELE-PE-001-R00 | **DATA:** 03/10/2025 | **ESCALA:** INDICADA