



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

GS

Tramitado em Sessão

Cód. 05.00.01.01 · 1C · P

INDICAÇÃO Nº 815/2024

Assunto: Manutenção urgente nos aparelhos de ar-condicionado das salas de vacinas da UMSF Santo Antônio da Boa Vista e da UMSF do Jardim Yolanda.

INDICAMOS ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Jacareí que sejam tomadas providências cabíveis visando à manutenção urgente nos aparelhos de ar-condicionado das salas de vacinas dos locais especificados abaixo.

Item 1- Sala de vacina da UMSF Santo Antônio da Boa Vista.

A temperatura da referida sala deveria estar em 17°C, entretanto, o termômetro de ambiente registrava 29,9°C no dia de nossa visita ao local.





CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

GS

Indicação nº 815/2024 - fls. 2/2

Item 2 - Sala de vacina da UMSF do Jardim Yolanda.

O referido ambiente deveria ser mantido em baixa temperatura.



Na certeza de recebermos especial atenção ao indicado, subscrevemos
agradecidos.

Sala das Sessões, 20 de março de 2024.

ROGÉRIO TIMÓTEO
Vereador - REPUBLICANOS